



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Донецк, ул. Щорса, 60, 283050, тел. +7 (856) 340-62-28 Факс +7 (856) 340-62-38,
e-mail: gudnr@80.mchs.gov.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Новоазовского
муниципального округа управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
ДНР, г. Новоазовск, ул. Людникова, 24, тел. +7 (85696) 3-24-39
e-mail: d.dubovskoy@80.mchs.gov.ru

ЛИСТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ БЕСЕДЫ № 2

дата и время начала проведения профилактического визита:

« 18 » декабря 2023 г. 11 ч. 30 мин.

дата и время окончания проведения профилактического визита:

« 18 » декабря 2023 г. 12 ч. 00 мин.

место проведения профилактического визита: ДНР, г. Новоазовск,
ул. Ленина, 16.

наименование контролируемого лица, в отношении которого проведен
профилактический визит: МБДОУ «Новоазовский детский сад
комбинированного вида №1 «Теремок» администрации Новоазовского района

учетный номер профилактического визита в едином реестре контрольных
(надзорных) мероприятий): ---

основанием проведения профилактического визита является:

ст. 52 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»,
п. 47 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре,
утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от
12.04.2012 № 290 «О федеральном государственном пожарном надзоре»

профилактический визит проведен в рамках: Федерального государственного
пожарного надзора

профилактический визит проведен: врио начальником отдела надзорной
деятельности и профилактической работы Новоазовского муниципального
округа управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
капитаном внутренней службы Пересадыко Олег Александровичем

(должность, Ф.И.О, звание должностного лица органа государственного пожарного надзора)

В ходе профилактического визита контролируруемому лицу доведена следующая информация:

Руководитель МБДОУ «Новоазовский детский сад комбинированного вида №1 «Теремок» администрации Новоазовского района, а также лица, ответственные за пожарную безопасность обязаны соблюдать:

1) Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

2) Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»;

3) Федеральный закон «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 N 69-ФЗ;

4) Нормативные правовые акты Российской Федерации, устанавливающие обязательные для исполнения требования пожарной безопасности, национальные стандарты, кодексы правил, содержащие требования пожарной безопасности, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности, применение которых на добровольной основе обеспечивает соблюдение требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (согласно техническому регулированию в области пожарной безопасности, установленному ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»);

5) Постановление Правительства РФ от 1 сентября 2021 г. N 1464 "Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре";

6) Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию учебных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

(излагаются сведения об информации, доведенной до контролируемого лица: о требованиях, предъявляемых объекту надзора, соответствию объекта надзора критериям риска, об основаниях и о рекомендуемых мерах снижения категории риска, а также о видах, содержании и об иных контрольных (надзорных) мероприятиях)

Объект МБДОУ «Новоазовский детский сад комбинированного вида №1 «Теремок» администрации Новоазовского района отнесен к следующей категории риска, с соответствующей периодичностью проведения плановых контрольных (надзорных) мероприятий:

здание детского сада - значительный риск (1 раз в 3 года);

Рекомендуемыми мерами снижения категорий риска являются:

1) своевременное исполнение действующих предписаний органов федерального государственного пожарного надзора, в части нарушения требований пожарной безопасности;

2) Привлечение специализированной организации, специально учрежденной для

оказания охранных услуг, зарегистрированной в установленном законом порядке и имеющей лицензию на осуществление частной охранной деятельности;

2) отсутствие случаев зарегистрированных пожаров за последние 5 лет;

3) отсутствие вступившего в силу постановления суда о назначении наказания в виде административного приостановления деятельности юридического лица за нарушение требований пожарной безопасности, либо решения суда о приостановлении деятельности в соответствии с частью 2 статьи 1065 Гражданского кодекса Российской Федерации в течение последних 3 лет;

4) наличие в отношении объекта положительного заключения независимой оценки пожарного риска;

5) отсутствие на объектах учреждений, осуществляющих экономическую деятельность, не соответствующую функциональному назначению объекта;

6) наличие на объекте круглосуточного мониторинга работоспособности автоматических систем противопожарной защиты дежурным персоналом;

7) своевременное представление подконтрольным лицом в срок, установленный в предостережении о недопустимости нарушения обязательных требований, уведомления о принятии мер на объекте по обеспечению соблюдения обязательных требований законодательства в области пожарной безопасности.

При проведении профилактического визита выявлены следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены
1.	Объект не обеспечен автоматической системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изменениями и дополнениями) (далее – ФЗ от 22.07.2008 № 123), ст. 6; «Требования к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре», утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 01.09.2021 № 1464 (далее – постановление РФ № 1464 от 01.09.2021), приложение 1, п. 11
2.	Здание не оборудовано системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.	таблица 2 п. 14 СП 3.13130.2009
3.	Не оборудовано аварийным освещением пути эвакуации	пункт 3 часть 1 статьи 6, часть 3 статьи 4, статья 5 часть 2 статьи 53, часть 1 статьи 84 Федеральный закон № 123-ФЗ

4.	Не предоставлено руководителем иными лицами меры пожарной безопасности.	п. 2 ППР в РФ
5.	Отсутствует противопожарный журнал для обучения лиц мерам пожарной безопасности.	п. 3 ППР в РФ
6.	Не разработана инструкция по мерам пожарной безопасности на основе Правил противопожарного режима в Российской Федерации и других правовых актов в области пожарной безопасности, исключив специфику пожарной опасности здания.	п. 392 ППР в РФ

Подпись лица(лиц), проводящего(щих) профилактический визит

Врио начальника отдела по надзорной деятельности и профилактической работе в Кировском муниципальном округе города Донецка надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Донецкой Народной Республике
Пересадько О.А.

(должность, фамилия, инициалы должностного лица государственного пожарного надзора)



(подпись)

« 16 »

12

Против проведения профилактического визита не возражал (возражала) представитель контролируемого лица:
Заведующий МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 10 «Семечко» администрации Новоархангельского района
Яцейко С.В.

(должность, фамилия, инициалы контролируемого лица)



(подпись)

« 16 »

12